

# CERTIFIKÁT ZKUŠEBNÍ ZNAČKY

## o vhodnosti vodíku

100 obj.-Oo v zemním plynu

Energetická zkušebna DVGW společnosti DBI - Gastechnologisches Institut  
gGmbH Freiberg potvrzuje úspěšné testování.

Instalační systém z ohebných vlnitých trubek z nerezové  
oceli Systém BOAGAZ@

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40,  
DN50

v souladu se zkušební specifikací  
DBI-GTI 114:2022-06.

Zkoušky pro " H2readyfor nerezové ohebné vlnité trubky v budovách pro  
plyn s pracovním tlakem do 0,5 baru


Výsledky zkoušky jsou zdokumentovány v následujícím protokolu o zkoušce.

B 23/04/4069 | 28.04.2023

Na základě tohoto osvědčení o zkušební značce je žadatel

BOAGAZ Management GmbH  
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten

oprávněn používat záruční značku H2ready pro výše uvedené výrobky v souladu se zákony. Certifikační  
značka je platná do 28. 4. 2026.



Dipl.-Ing. Ronald Aßmann  
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, 09.05.2023

Tento certifikát potvrzuje shodu jmenovaných výrobků s technickými požadavky uvedenými ve jmenovaných zkušebních specifikacích. Ty se týkají výhradně funkce/těsnosti a nikoliv materiálů, pokud nejsou ve zkušebních specifikacích uvedeny samostatně. Nepotvrzuje jmenovitou kompatibilitu zkoušených výrobků. Záruční značka H2ready je platná pouze ve spojení s výše uvedeným **zkušebním protokolem (protokoly)**. Pokud jsou v protokolech o zkouškách spojených se záruční značkou uvedeny podmínky, právo používat záruční značku vzniká až po jejich splnění.